

**R O M Â N I A**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții:”Studiu de fezabilitate în vederea realizării unor lucrări necesare autorizării privind securitatea la incendiu - Centrul de Abilitare și Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Dizabilități nr.1 Băbeni”**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din 28 septembrie 2022, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din totalul de 32 în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.17406 din 22 septembrie 2022;

Ținând cont de Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr.17407 din 22 septembrie 2022;

Văzând adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea nr.62270 din 12.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.16578 din 12.09.2022;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Tehnice, înregistrat sub nr.17410 din 22 septembrie 2022, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.173, alin.(1), lit.”b” și alin.(3), lit.”f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.23 din 7 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE**

**Art.1** Se aprobă indicatorii tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: ”Studiu de fezabilitate în vederea realizării unor lucrări necesare autorizării privind securitatea la incendiu – Centrul de Abilitare și Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Dizabilități nr.1 Băbeni”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Direcției Generale Tehnice, precum și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) lit."a" coroborate cu cele ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 33 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.*



**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI,  
*D. Calianu*  
Daniela CALIANU**

**Râmnicu Vâlcea  
Nr.188 din 28 septembrie 2022**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Director general adjunct	Data
Elaborat:Emilian Neagu/1 ex.	Consilier juridic	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	28 septembrie 2022

**INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU:**

**obiectivul de investiții “STUDIUL DE FEZABILITATE ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNOR LUCRĂRI NECESARE AUTORIZĂRII PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU - CENTRUL DE ABILITARE ȘI REABILITARE A PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI NR.1 BĂBENI ”**

**TITULAR:** Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea

**BENEFICIAR:** Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea,  
Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Vâlcea.

**PROIECTANT:** SARA ALGORITHM S.R.L.- București, Calea Călărași, nr.  
319A, ap. 18.

**AMPLASAMENT:** Orașul Băbeni, Str. Calea lui Traian, Județul Vâlcea.

**FAZA DE PROIECTARE:** Studiu de fezabilitate

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:**

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) : 218,478.19 lei  
din care :construcții – montaj : 145,372.15 lei

**CAPACITĂȚI:**



- Perete antifoc la vest, construit din zidărie de cărămidă confinată.  
Peretele va avea o suprafață de 100,00 mp și o grosime de 30 cm și va fi prevăzut cu elemente din beton armat (fundație, stâlpi și grinzi).
- Iluminat de siguranță.
- Ușă dublă E190 în peretele antifoc cu dimensiunea de 1,60x2,70 m.

**DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI :** 1 lună

**FINANȚAREA INVESTIȚIEI**

Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din fonduri proprii sau alte fonduri legal constituite.

  
**Constantin RADULESCU,**

Întocmit :Prenume , Nume ,	Funcția	Semnătura	Verificat șef serviciu	Data
Mihai Marian Cîrje	consilier		Liviu Constantinescu 	16.09.2022